

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01417/23

Серия **RU** № **0468116**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТАКТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, РОССИЯ, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Гольяново, улица Иркутская, дом 11, корпус 1, этаж 2, помещение 18, часть комнаты 137 (офис 238А). Адрес места осуществления деятельности: 142500, РОССИЯ, Московская область, город Павловский Посад, улица Сенная, дом 2Б. Основной государственный регистрационный номер: 1047796570227. Телефон: +7 4952527425. Адрес электронной почты: takt.msk@gmail.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ТАКТ». Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, РОССИЯ, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Гольяново, улица Иркутская, дом 11, корпус 1, этаж 2, помещение 18, часть комнаты 137 (офис 238А). Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142500, РОССИЯ, Московская область, город Павловский Посад, улица Сенная, дом 2Б.

### ПРОДУКЦИЯ

Двери противопожарные металлические дымогазонепроницаемые однопольные глухие типа ДПМ-ТАКТ-1-EIS60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-ТАКТ-1-EIS60, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 600 мм до 1150 мм, двупольные глухие типа ДПМ-ТАКТ-2-EIS60 и с остеклением до 25% от площади дверного проема в свету типа ДПМО-ТАКТ-2-EIS60, габаритными размерами по высоте от 1400 мм до 2450 мм, по ширине от 1100 мм до 2000 мм, толщиной дверного полотна не менее 63 мм, остекление - стекло многослойное пожаростойкое марки «AKS Fire Block EIW60» (ТУ 23.12.12-001-19819122-2021) толщиной 26 мм, изготавливаемые в соответствии с техническими условиями ТУ 25.12.10-001-73556521-2022 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ И С ОСТЕКЛЕНИЕМ ДО 25%, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ EIS-60, ТИПОВ ДПМ-ТАКТ-1-EIS60, ДПМ-ТАКТ-2-EIS60, ДПМО-ТАКТ-1-EIS60, ДПМО-ТАКТ-2-EIS60». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 30 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 811-С/ТР-23 от 28.07.2023, № 812-С/ТР-23 от 28.07.2023, № 813-С/ТР-23 от 28.07.2023, № 814-С/ТР-23 от 28.07.2023 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 62-АСП/23 от 21.01.2023 от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" регистрационный номер аттестата аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) № ТРПБ.RU.ПБ58 от 15.12.2015. Эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акта анализа состояния производства: Одорюдько Евгений Сергеевич, Савицкий Андрей Вячеславович. Схема сертификации 1с. Иные документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 0954743.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость". ГОСТ Р 53303-2009 с изм. №1 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазонепроницаемость" (пункты 1.1, 4.1-4.2, 5.1-5.3, 7.1-7.2, 8.1-8.6). Предел огнестойкости при одностороннем тепловом воздействии со стороны петель - EIS60. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0954743. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (дата изготовления образцов с 17.10.2022 по 20.10.2022 в соответствии с актом отбора образцов (проб) № 62-АО/23 от 21.02.2023).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 09.08.2023 ПО 08.08.2028

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор (эксперты (эксперты-аудиторы)))

(подпись)

Байгушкин Денис Николаевич (Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01417/23

Серия RU № 0954743

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 25.12.10-001-73556521-2022 «ДВЕРИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ И ДВУПОЛЬНЫЕ ГЛУХИЕ И С ОСТЕКЛЕНИЕМ ДО 25%, ДЫМОГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ EIS-60, ТИПОВ ДПМ-ТАКТ-1-EIS60, ДПМ-ТАКТ-2-EIS60, ДПМО-ТАКТ-1-EIS60, ДПМО-ТАКТ-2-EIS60» от 01.10.2022.

Конструкторская документация ДПМ-01-60.00.000 «Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая однопольная типов ДПМ-ТАКТ-1-EIS60; ДПМО-ТАКТ-1-EIS60» от 01.10.2022.

Конструкторская документация ДПМ-02-60.00.000 «Дверь противопожарная металлическая дымогазонепроницаемая двупольная типов ДПМ-ТАКТ-2-EIS60; ДПМО-ТАКТ-2-EIS60» от 01.10.2022.

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности).**

Условия хранения согласно ТУ 25.12.10-001-73556521-2022 пункт 6.2:

Противопожарные двери должны храниться в заводской упаковке, в вертикальном положении. Допускается хранение дверей в горизонтальном положении, при этом двери должны опираться на прокладки, толщиной не менее 30мм. Двери должны быть надежно укреплены и защищены от опрокидывания и смещения. Хранение должно осуществляться в помещении. Ни в коем случае нельзя допускать попадания прямых солнечных лучей, образования конденсата и большого перепада температуры.

Срок хранения согласно ТУ 25.12.10-001-73556521-2022 пункт 6.3:

Срок хранения дверей не должен превышать 24 месяца при хранении в упакованном виде в закрытых помещениях или под навесом, в условиях исключаящих попадание осадков, контакт с влагой и отсутствию в окружающей атмосфере паров химически агрессивных веществ.

Срок службы (годности) согласно ТУ 25.12.10-001-73556521-2022 пункт 8.2:

Установленный срок службы дверей до списания - 10 лет. Досрочному списанию подлежит дверь, выполнившая свою функцию по прямому назначению при пожаре. В этом случае дверь подлежит демонтажу и замене.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Подсевалов Денис Сергеевич  
(Ф.И.О.)

Байгушкин Денис Николаевич  
(Ф.И.О.)